

ZAKŁAD KOMUNALNY
08-504 Ułęż
tel. 866-71-03
woj. lubelskie
ZK.0718.9.2019

Ułęż, dnia 30.09.2019 r.

Projektorium Anna Lis

ul. Graniczna 21/7

20 – 010 Lublin

Zakład Komunalny w Ułężu określa poniżej warunki techniczne projektu przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku Biblioteki Publicznej w Ułężu:

- podłączenia przyłącza dokonać do istniejącej sieci z rur żeliwnych dz 150 mm na działce nr ewid. 258/2 położonej w miejscowości Ułęż wykonując nawiertkę z opaską, kluczem, skrzynką i obrukiem ora zasuwą i oznakowaniem,
- odbioru końcowego dokonać przy udziale naszego przedstawiciela,

Ponadto informujemy, że na terenie gminy Ułęż brak jest instalacji kanalizacyjnej, w związku z powyższym ścieki należy odprowadzić do szczelnego zbiornika bezodpływowego.

Po wykonaniu przyłącza należy wykonać inwentaryzację przyłącza wodociągowego.

Niniejsze warunki techniczne wydaje się do celów projektowych.

Kierownik
Zakładu Komunalnego
Piotr Drugoszek